

EL TOROIDE®

www.eltoroide.com.ar



Tapalqué 986 - Haedo-Pcia Bs.As. / Celular / whatsapp: 11-7099-6415 / e-mail: eltoroide@gmail.com

SENSOR DE CORRIENTE 0-100Aac


MODELO RSR-100AAC-0.1AAC-D12



Los sensores de corriente ELTOROIDE son aptos para el sensado de corriente alterna en sistemas de medición y control, circuitos de protección, etc. El conductor se introduce a través del núcleo toroidal, constituyendo el circuito primario del transformador de corriente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

RELACION DE TRANSFORMACION	1:1000
CORRIENTE NOMINAL PRIMARIA	100Aac
CORRIENTE SECUNDARIA	100mA ac
CORRIENTE MAXIMA PRIMARIA	120Aac
TENSION DE SATURACION DE SALIDA	5Vac
PRECISION	1%
LINEALIDAD	0,30%
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30°C + 80°C
RIGIDEZ DIELECTRICA	6KV
FRECUENCIA DE TRABAJO	20Hz-20kHz





Para aumentar la resolución de salida del sensor, puede incrementarse la cantidad de espiras circulantes por el centro del mismo.

Ejemplo 1: Por el conductor circulan 20amp. Con una sola espira el sensor leerá 20amp, y entregará 20mA.

Ejemplo 2: Por el conductor circulan 20amp, con dos espiras por el centro del sensor, el mismo leerá 40amp y entregará 40mA.

De esta forma se puede agregar la cantidad de espiras centrales que sean necesarias, siempre y cuando la corriente



para obtener una señal de tensión de salida, se debe colocar en resistencia en paralelo.


En la imagen 1, tenemos una carga a medir, con un consumo máximo de 10amp. Para obtener una salida de 1Vac en el sensor, debemos colocar una resistencia de 100 ohm.


En la imagen 2, tenemos una carga maxima de 80amp, y necesitamos una salida de 200mV.

En este caso debemos colocar una resistencia de 2,5 ohm. Es recomendable que la resistencia de carga tenga la menor cantidad de ohms posible.

Es imprescindible recordar, que la tensión de salida no debe superar los 5Vac. luego de esta tensión el sensor se saturará y perderá linealidad en la medición.

DIMENSIONES





EL TOROIDE®



www.eltoroide.com.ar



Tapalqué 986 - Haedo-Pcia Bs.As. / Celular / whatsapp: 11-7099-6415 / e-mail: eltoroide@gmail.com

En este gráfico, podemos ver cual es la onda senoidal con ciclo positivo y negativo que nos entregará el sensor, colocandole solo una resistencia de carga a la salida.


Gráfico 1



CONEXION A MICROCHIP o ARDUINO

Para conectar el sensor RSR-1000 a un microchip o cualquier sistema que tenga entrada analógica positiva, se debe generar un divisor resistivo con dos resistencias y un capacitor como nos muestra el gráfico 3. Conectandolo a 5V como muestra el gráfico, el centro de la onda senoidal quedará montada en 2,5V, obteniendo una tensión de salida senoidal, pero positiva.

Gráfico 3



Para definir el valor de pico de la onda debemos calcular RX

Esta es la tabla de resistencias que debemos usar para que, según la corriente deseada a medir, nos de 5V pico a pico: * (o la resistencia accesible mas cerca)

100Aac: 17,67 ohm

90Aac: 19,63 ohm

80Aac: 22,08 ohm

50Aac: 35,34 ohm

40Aac: 44,17 ohm

20Aac: 88,32 ohm

10Aac: 176,7 ohm

Gráfico 4

